

O B E C K A M E N I C A

Obecný úrad Kamenica č. 401, 082 71

Č.j. Ka – 2018/340-OcÚ/302-SOcÚ/03/Ba

V Kamenici, dňa 03.05.2019

Vybavuje: Ing. Bučková

☎ 051/4881172, 0917 326 639

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí **O P Ä T O V N Ě H O** územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: **Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany č. 106, 082 71**, podala dňa **03.12.2018** návrh na umiestnenie líniovej stavby „**NÁJOMNÉ BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU – ROŽKOVANY**“, o objektovej skladbe:

SO 01 – Bytový dom „BD1“

SO 02 – Bytový dom „BD2“

SO 03 – Sklad tuhého paliva

SO 04 – Vodovodná prípojka

SO 05 – Kanalizačná prípojka

SO 06 – Elektrická prípojka

SO 06-01 – VN prípojka 22 kV

SO 06-02 – Úprava NN siete

SO 06-03 – Káblove NN rozvody

SO 06-04 – Odberné elektrické zariadenie

Prevádzkový súbor PS 01 – Trafostanica 22/0,4kV

SO 07 – Terénne úpravy

na pozemkoch parc. č. KN-C 27/1, 27/2, 945/2, 639/1, 972/12, 943/3 a KN-C 972/2, 943/2 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 1130, 1098), a KN-C 957/1 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 1102), katastrálne územie **Rožkovany**, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, vodná plocha, vo vlastníctve obce Rožkovany.

Obec Kamenica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie **opätovného územného konania z dôvodu zmien v PD – objekt SO O6 – Elektrická prípojka** účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04.06.2019 o 09.30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Rožkovanoch.

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr **pri ústnom pojednávaní**, inak sa na ne neprihliadne.

V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na SOcÚ v Lipanoch, pred dňom ústneho konania a v deň prerokovania v mieste konania.

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia (§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny poriadok v znení neskorších predpisov) na úradnej tabuli Obce Rožkovany.

MESTO LIPANY
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
A STAVEBNÝ PORIADOK
082 71 LIPANY


Ing. Michal Guláš
starosta obce

Vyvesené dňa 9.5.2019

Zvesené dňa

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Obec Rožkovany – na vyvesenie
2. Pre spis

SO 06-04 Odberné elektrické zariadenie
káblové vedenie uložen. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110

PS 01 Trafostanica 22/0,4kV
ZPUE S.A., typ MZb1 22/830
projektovaná blokova transformacná stanica
s vonkajším ovládaním TS-Rožkovany
(Stanica A3, VN p. skriňa, NN-7, 910A, s mer., Tr= 160kVA)

SO 06-03 Káblové NN rozvody
káblové vedenie uložen. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

SO 06-01 VN prípojka 22kV
Pretláčanie pod prístupovou cestou
riadený prepich
chránička pevná KSX-PE 160

SO 06-01 VN prípojka 22kV
Pretláčanie pod prístupovou cestou
riadený prepich
chránička pevná KSX-PE 160

Exist. vzdušná NN sieť

SO 06-01 VN prípojka 22kV
3x (20-NA2XS2Y 1x150RN/25), L=830m
uložený v zemi v chráničke KSX-PEG 160
trasa: jestr. VN545, P122, 1 + navrh. TS-Rožk.
SO 06-01 VN prípojka 22kV
Pretláčanie pod prístupovou cestou
riadený prepich
chránička pevná KSX-PE 160

SO 06-01 VN prípojka 22kV
Pretláčanie pod prístupovou cestou
riadený prepich
chránička pevná KSX-PE 160

